

3KG 氟利昂瓶



技术规格

	纯度	水分	酸度
F12	99.9%	0.001%	0.0001%
F22	99.9%	0.001%	0.0001%
R134a	99.99%	0.001%	0.0001%

项目	I 型指标		II 型指标	检验结果
	优等品	一等品	合格品	
气相中氟的体积分数(20℃)/%	—		0.005	—
二氟一氯甲烷质量分数/%	99.9	99.6	99.95	99.9
水分/%	0.0010	0.0030	0.0020	0.0006
酸度(以HCl计)/%	0.00001	0.0001	0.0001	/
蒸发残留物的质量分数/%	0.010			/
氟化物 (C1试验)	通过试验		—	/
不凝性气体的体积分数(25℃)/%	1.5		—	/